



PROVINCIA DI PISA
Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
Zona B del Cuoio

PEC 3823
del 25/04/16

Prot. N. 4315408-02.00

Pisa, 24/02/16

Al Comune di Castelfranco Di Sotto
Al Responsabile del Procedimento
Ing. Manlio Mattii

Oggetto: Realizzazione del braccetto di collegamento tra l'Area industriale del macrolotto e la Bretella del Cuoio – Conferenza di servizi - Parere

In riferimento all'oggetto, data l'impossibilità di intervenire alla Conferenza di Servizi indetta per il 25/02/2016, si fa presente quanto segue:

– visto che in fase di redazione degli elaborati i progettisti si sono confrontati con il Servizio Viabilità allo scopo di concordare le caratteristiche e le modalità costruttive dell'innesto del braccetto in progetto in corrispondenza della rotonda della Sp 70 Bretella del cuoio
– esaminati gli elaborati progettuali e verificatane la completezza e conformità a quanto concordato in fase di progettazione

si esprime pertanto **parere favorevole** all'esecuzione dell'intervento in oggetto secondo gli elaborati progettuali con le seguenti indicazioni/prescrizioni:

1. Prima dell'esecuzione dei lavori in corrispondenza dell'innesto sulla SP 70 dovrà essere richiesta alla Provincia di Pisa regolare autorizzazione per l'apertura del cantiere con conseguente regolamentazione del traffico
2. Resteranno a carico del Comune di Castelfranco di Sotto i costi per i ripristini che si redessero necessari a seguito di eventuali cedimenti differenziali dei corpi stradali in corrispondenza dell'innesto sulla Sp 70
3. Sarà cura del Comune di Castelfranco provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale nel tratto interessato dai lavori e a tutte le modifiche della segnaletica verticale necessarie a seguito dell'intervento. Prima dell'apertura al traffico del tratto di strada in progetto, sulla Sp 70 sarà eseguito un sopralluogo congiunto di verifica della segnaletica verticale installata.
4. Si precisa che la segnaletica di indicazione dovrà essere installata nel rispetto del Codice della Strada sia per dimensioni che per numero di cartelli previsti per ogni sostegno. La segnaletica non potrà comunque interferire o limitare la visibilità così come verificata in sede progettuale.

Cordiali saluti

il funzionario Zona B del Cuoio
geom. Edi Pardini